Wasserwerte

Datum	Freies Cl 0.3 - 0.6	ges. Cl	geb. Cl < 0.2	PH 7.0 - 7.6	Kalib. PH	Kalibr. Solex	Temp. Wasser	Bemerkungen
27.06.14	0.2	0.3	0.1	7.3			28	Salzm. auf Stufe 3 gestellt
05.07.14	0.5	0.6	0.1	6.9			23	Salzm. auf Stufe 2 gestellt
12.07.14				7.1			24	
17.07.14					i.O.	i.O.	29	PH/Solex-Sonden kalibriert
23.07.14	0.3	0.4	0.1	7.3				
05.08.14	0.3	0.4	0.1	7.1			24	

-> Wenn freies Chlor zu tief, Salzmanager hochstellen auf Stufe 3.